

바닥충격음 차단구조 성능인정 공고

국토교통부고시 「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」 제14조의 규정에 의거
“QT-003 완충재 복합구조”의 바닥충격음 차단구조 성능을 아래와 같이 공고합니다.

- 아 래 -

1. 인정번호 및 인정구조

인정번호	구 조 명	등 급	유효기간
제22-04호	QT-003 완충재 복합구조	경량 : 1등급 중량 : 4등급	2022.05.24 ~ 2027.05.23

2. 인정업체 : 주소 : 대전광역시 중구 선화로12번길 39 (용두동, 3층)

상호 : ㈜쿠택 대표자 : 정창욱

3. 바닥충격음 차단구조내용 :

두 겹	콘크리트 슬래브두께	바닥충격음 차단구조 구성재료명
320 mm 이상	210 mm 이상	【마감모르타르(40 mm) 이상】 + 【경량기포콘크리트(37 mm) 이상】 + 【PP시트(3 mm)】 + 【QT-003 완충재(15mm)】 + 【QT-003 완충재(15mm)】 + 【콘크리트슬래브(210 mm) 이상】

※ 시공 시 준수사항 : 첨부도서(세부인정내용) 참조

4. 세부인정내용 : LH품질시험인정센터 홈페이지(<http://pumjil.lh.or.kr>) 참조

2022년 05월 27일

 한국토지주택공사 사장