

바닥충격음 차단구조 성능인정 공고

국토교통부고시 「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」 제14조의 규정에 의거 “SMD-IV system”의 바닥충격음 차단구조 성능을 아래와 같이 공고합니다.

- 아 래 -

1. 인정번호 및 인정구조

인정번호	구 조 명	등 급	유효기간
제22-05호	SMD-IV system	경량 : 1등급 중량 : 3등급	2022.06.03 ~ 2027.06.02

2. 인정업체 : 주소 : 서울특별시 강동구 상일로6길 26

상호 : 삼성물산(주) 대표자 : 오세철

3. 바닥충격음 차단구조내용 :

두 겹	콘크리트 슬래브두께	바닥충격음 차단구조 구성재료명
360 mm 이상	250 mm 이상	【마감모르타르(고성능)(40 mm) 이상】 + 【1차모르타르(고성능)(40 mm) 이상】 + 【EPS-비드뱀 2종 3호(KS M 3808, 20 mm)】 + 【PP판(1.2 mm)】 + 【방진고무마운트(8.8 mm)】 【콘크리트슬래브(250 mm) 이상】 SZdB 완충재 (30 mm)

※ 시공 시 준수사항 : 첨부도서(세부인정내용) 참조

4. 세부인정내용 : LH품질시험인정센터 홈페이지(<http://pumjil.lh.or.kr>) 참조

2022년 06월 07일

 한국토지주택공사 사장