

바닥충격음 차단구조 성능인정 공고

국토교통부고시「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준」제14조의 규정에 의거 “리얼플로팅시스 210L”의 바닥충격음 차단구조 성능을 아래와 같이 공고합니다.

- 아 래 -

1. 인정번호 및 인정구조

인정번호	구 조 명	등 급	유효기간
제22-19호	리얼플로팅시스 210L	경량 : 3등급 중량 : 4등급	2022.09.19~ 2027.09.18

2. 인정업체 : 주소 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 244, 1301호

상호 : 에스피씨테크놀로지 대표자 : 강형성 / 김태영

3. 바닥충격음 차단구조내용 :

두 개	콘크리트 슬래브두께	바닥충격음 차단구조 구성재료명
320 mm 이상	210 mm 이상	[2차 모르타르 (40mm) 이상]+ [1차 모르타르 (33mm) 이상]+ [완충재(리얼플로팅시스)(37mm)]+ [콘크리트슬래브(210mm) 이상]

※ 시공 시 준수사항 : 첨부도서(세부인정내용) 참조

4. 세부인정내용 : LH품질시험인정센터 홈페이지(<http://pumjil.lh.or.kr>) 참조

2022년 09월 27일

 한국토지주택공사 사장