

바닥충격음 차단구조 성능인정 공고

국토교통부고시「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 검사기준」제14조의 규정에 의거 “Anwoollim-Reo-210”의 1개구조에 대한 바닥충격음 차단구조 성능을 아래와 같이 공고합니다.

- 아 래 -

1. 인정번호 및 인정구조

인정번호	구 조 명	등 급	유효기간
제23-14호	Anwoollim-Reo-210	경량 : 2등급 중량 : 4등급	2023.11.10~ 2028.11.09
제23-15호	Anwoollim-Reo-SP1	경량 : 4등급 중량 : 4등급	2023.11.10~ 2028.11.09

※ 「공동주택바닥충격음차단구조인정및검사기준」 제26조 및 제27조에 따른 결과임

2. 인정업체 주소 : 충북 음성 감곡면 오갑길 192번길 27

상호 : 래오케미칼㈜ 대표자 : 송종근

3. 바닥충격음 차단구조내용 :

두께	콘크리트 슬래브두께	바닥충격음 차단구조 구성재료명
320 mm 이상	210 mm 이상	【마감모르타르 (난방배관 지지재 포함) (75 mm) 이상】 + 【REO-35 바닥완충재 (35 mm)】 + 【콘크리트 슬래브(210 mm) 이상】
322 mm 이상	210 mm 이상	【마감모르타르 (40 mm) 이상】 + 【경량기포콘크리트 (30 mm) 이상】 + 【몰탈지지판 (12 mm)】 + 【REO-FT 완충재 (30 mm)】 + 【콘크리트 슬래브(210 mm) 이상】

※ 시공시 준수사항 : 첨부도서(세부인정내용) 참조

4. 세부인정내용 : LH품질시험인정센터 홈페이지(<http://pumjil.lh.or.kr>) 참조

2023년 11월 10일