

바닥충격음 차단구조 성능인정 공고

국토교통부고시「공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 검사기준」제14조의 규정에 의거 “AnwoollimH-Reo-SP2” 구조에 대한 바닥충격음 차단구조 성능을 아래와 같이 공고합니다.

- 아 래 -

1. 인정번호 및 인정구조

인정번호	구 조 명	등 급	유효기간
제23-18호	AnwoollimH-Reo-SP2	경량 : 1등급 중량 : 2등급	2023.12.14 ~ 2028.12.13

※ 「공동주택바닥충격음차단구조인정및검사기준」 제26조 및 제27조에 따른 결과임

2. 인정업체 주소 : 경상북도 포항시 북구 중흥로 307

상호 : (주)포스코이앤씨 대표자 : 한성희

3. 바닥충격음 차단구조내용 :

두께	콘크리트 슬래브 두께	바닥충격음 차단구조 구성
361.5 mm 이상	210 mm 이상	【치장목질마루판[KS F 3126] (접착식, 7.5 mm)】 + 【마감모르타르(HD)(난방배관 자자재, 강정보강재 포함) (70 mm) 이상】 + 【몰탈지지판 (12 mm)】 + 【REO-FT 바닥완충재 (30 mm)】 + 【PE 충진재 (5 mm, 압착시 2 mm)】 + 【기초모르타르(HD) (30 mm) 이상】 + 【콘크리트 슬래브(210 mm) 이상】

※ 천장PE흡음재(50 mm) 시공

※ 시공시 준수사항 : 첨부도서(세부인정내용) 참조

4. 세부인정내용 : LH품질시험인정센터 홈페이지(<http://pumjil.lh.or.kr>) 참조

2023년 12월 14일

 한국토지주택공사 사장